

**Отчет об исполнении предписания № 32/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт нормативного правового акта и нормативный правовой акт, требования которого были нарушены	Наименование и реквизиты документа, свидетельствующего об устранении нарушения (с указанием номера пункта, статьи, раздела), адрес сайта в сети Интернет
Здание по адресу: г. Чайковский, ул. Советская, д. 42а			
1.	Используемые в качестве резервного источника питания электроприемников аккумуляторные батареи не обеспечивают питание указанных электропотемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч пожарной автоматики в тревожном режиме	ч. 4 ст. 103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 15.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (с Изменением № 1); п. 14.3 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	Договор № 82 от 14.07.2016 г. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 01.08.2016 г.
2.	Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре	п. 13.1. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»; п. 3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	
3.	Помещения № 28 I этажа, № 16 II этажа (по экспликации технического паспорта) не	п. 14, пп. 38 табл. 3 НПБ 110-03	

	защищено автоматической пожарной сигнализацией		
4.	Над эвакуационным выходом из здания (Лит. А5, А3, А4, А6 по экспликации к плану I этажа технического паспорта) с этажа здания непосредственно наружу не установлен световой оповещатель «Выход»	п. 3.11 Нормы пожарной безопасности НПБ104-03 «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	
5.	Ширина проступи наружной открытой лестницы, расположенной у эвакуационного выхода помещения № 1, 19 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта), составляет 0,87 м.	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружения»	Договор № 148/2016 от 06.09.2016 г. Акт о приемке выполненных работ № 1 от 30.11.2016 г.
6.	Высота ограждений наружной открытой лестницы, расположенной у эвакуационного выхода помещения № 1, 19 (по экспликации к плану II этажа технического паспорта), составляет 0,87 м.	п. 6.30* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность здания и сооружения»	
7.	Лестничная клетка имеет различную высоту ступней в пределах марша лестницы	п. 6.28* СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений; п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390	Договор подряда от 06.03.2017 г.